

Olsztyn, 2 października 2019 r.

Znak sprawy: CIUWO.233.118.2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu z ogłoszeniem na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

Pytanie 1:

Punkt 3 sugeruje że zasilacz ma mieć konstrukcję modułową, choć jednoznacznie tego nie określa, czy dopuszczony może być zasilacz monoblokowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zasilacz monoblokowy.

Pytanie 2:

Punkt 4 – czy zasilacz może współpracować z 60-62 sztukami akumulatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zasilacza który współpracuje z mniejszą ilością akumulatorów niż 64 (będące na wyposażeniu zamawiającego).

Pytanie 3:

Punkt 5 – są podane dane o sprawności dla 25, 50, 75 i 100%, czy dopuszcza się UPS o sprawności 93% przy 25% i 94,5% przy 50%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego rozwiązania.

Pytanie 4:

Punkt 8 – czy dopuszczalna jest tolerancja napięcia zasilającego -20 i +15%, więc odpowiednio 320-460V,?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zasilacza o mniejszym zakresie napięcia wejściowego międzyfazowego.

Pytanie 5:

Punkt 9 – czy dopuszczalna jest tolerancja częstotliwości 10%, a częstotliwość jest nastawialna 50/60Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mniejszego zakresu częstotliwości wejściowej.

Pytanie 6:

Punkt 12 – czy kable zasilające mogą dochodzić tylko od dołu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.



Pytanie 7:

Punkt 13 – prosimy o sprecyzowanie o jaki oddzielny system monitorujący stan baterii chodzi - czy może jest to czujnik temperatury baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od dostawcy systemu, który monitoruje stan baterii i informuje zamawiającego o tym stanie oraz potencjalnych problemach z zasilaniem.

Pytanie 8:

Punkt 19 – oferowany przez nas ups nie monitoruje własnej temperatury wewnątrz - czy jest on istotny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zasilacza, który nie monitoruje stanu własnej temperatury.

Pytanie 9:

UPS, który możemy zaproponować współpracuje ze stosem baterii 60 szt. Czy dopuszczalna jest taka zmiana? (pkt 4, zał 1)

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie 2.

Pytanie 10:

Co dokładnie ma monitorować „Oddzielny system monitorujący pracę baterii”? (pkt 13, zał 1)

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie 7.

Pytanie 11:

Czy dopuszczalna jest zmiana na jedno gniazdo dla instalacji dodatkowych kart komunikacyjnych? (pkt 16, zał 1)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

DYREKTOR CIUWO

-//-

Rafał Ruchlewicz