

Olsztyn, 4 listopada 2019 r.

**Znak sprawy: CIUWO.233.140.2019**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu z ogłoszeniem na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS.***

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

**Pytanie 1:**

punkt 5 – są podane dane o sprawności 25, 50, 75 i 100%, czy dopuszczają Państwo UPS o sprawności 93% przy 25% i 94,5% przy 50%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego rozwiązania.

**Pytanie 2:**

Punkt 8 – czy dopuszczacie Państwo tolerancję napięcia wejściowego -20 i +15%, więc odpowiednio 320-460V?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zasilacza o mniejszym niż wskazany w OPZ zakresie napięcia wejściowego międzyfazowego.

**Pytanie 3:**

Punkt 13 – możemy zaproponować czujnik temperatury baterii i wtedy będziemy mieli monitorowanie temperatury baterii, napięcia, natężenia, szacowany czas pracy, poziom naładowania, będzie powiadamianie o awariach, czy w ten sposób wymóg będzie spełniony?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w przypadku gdy spełnione będzie monitorowanie minimum: Poziom naładowania, szacowany czas pracy na baterii, temperaturę, napięcie i natężenie oraz powiadamianie Zamawiającego o tym stanie oraz o potencjalnych problemach z urządzeniem lub przekroczonych progach (poprzez email i protokół snmp).

**Pytanie 4:**

Punkt 19 – proponowany przez nas UPS nie monitoruje własnej temperatury wewnątrz, czy jest to opcja dopuszczalna?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zasilacza, który nie monitoruje stanu własnej temperatury.

**Pytanie 5:**

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie o jakie karty rozszerzeń chodzi Zamawiającemu w pkt.16 OPZ. W przypadku podania 2 rodzajów kart prosimy o wyspecyfikowanie ilości gniazd dla każdej z tych kart. Podany opis jest nieprecyzyjny i nie wyjaśnia jakich funkcjonalności komunikacyjnych oczekuje zamawiający, a tym samym uniemożliwia zaproponowanie rozwiązań równoważnych co skutkuje ograniczeniem Konkurencji.



**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje możliwości rozbudowy o dodatkowe interfejsy (gsm, bluetooth, dodatkowy port rj45) do komunikacji ze środowiskiem (siecią) zamawiającego. Wymaganie jest podyktowane potrzebami Zamawiającego.

DYREKTOR CIUWO

-/-

*Rafał Ruchlewicz*