



UWAGA:
Rozdzielnicę montować we wnęce po zdemonstowanej tablicy bezpiecznikowej (lewa część rozdzielnic).
W miejsce zdemonstowanych bezpieczników topikowych zamontować 1 rozłącznik i 15 wyłączników nadprądowych B16, B10.



ASTEL Adam Suplewski
ul. Pszczołki Mai 13
10-696 Olsztyn

Projekt: "Projekt sieci strukturalnej wraz z wydzielonym zasilaniem"		
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piłsudskiego 42, 10-049 Olsztyn		Branża: Teletechniczna i elektryczna
Projektował: mgr inż. Adam Suplewski	DTT-TU/02228/02/U	Data: listopad 2019
Projektował: mgr inż. Leszek Gosiewski	WAM/0072/P00E/11	
Sprawdził: mgr inż. Piotr Raczyński	WAM/104/P00T/08	Skala: --:--
Tytuł rysunku: Rozdzielnica TK1		Nr rys: 8