


**UWAGA:**  
Rozdzielnicę montować we wnęce po zdemonstowanej tablicy bezpiecznikowej (lewa część rozdzielnicy).  
W miejsce zdemonstowanych bezpieczników topikowych zamontować 1 rozłącznik i 15 wyłączników nadprądowych B16, B10.



ASTEL Adam Suplewski  
ul. P sz c z 6 ł k i M a i 1 3  
1 0 - 6 9 6 O l s z t y n

Projekt: "Projekt sieci strukturalnej wraz z wydzielonym zasilaniem"		
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piłsudskiego 42, 10-049 Olsztyn		Branża: Teletechniczna i elektryczna
Projektował: mgr inż. Adam Suplewski	DTT-TU/02228/02/U	Data: listopad 2019
Projektował: mgr inż. Leszek Gosiewski	WAM/0072/P00E/11	
Sprawdził: mgr inż. Piotr Raczynski	WAM/104/P00T/08	Skala: ---:---
Tytuł rysunku: Rozdzielnica TK1		Nr rys: 9