

Olsztyn, dnia 12.02.2020r.

Znak sprawy: CIUWO.233.14.2020

Nr dokumentu: 404.02.2020

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu z ogłoszeniem na wykonanie robót budowlanych w zakresie okablowania strukturalnego sieci elektrycznej i logicznej w pomieszczeniach dla Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna usytuowanych na I piętrze w budynku przy ul. 1 Maja 18/19 w Olsztynie.*

Uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 1 do wzoru umowy w następującym zakresie:

1. wymogi dotyczące szafy teleinformatycznej:

- wymiary szafy: wysokość minimum 38U, szerokość 600 mm, głębokość 800 mm,
- boki z blachy perforowanej,
- ze względu na małą kubaturę pomieszczenia serwerowni drzwi mogą być 2 skrzydłowe,

2. na każdy port LAN należy dostarczyć 1 patchcord kat. 6 o długości 50 cm,

3. gniazda zasilające 230 V powinny być czerwone typu DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym,

4. instalacje teletechniczne po uzgodnieniu z Zamawiającym miejsc docelowych gniazd, poprowadzić zgodnie ze sztuką.

Pozostałe zapisy opisy przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do wzoru umowy) Zamawiający pozostawia bez zmian.

Zamawiający informuje jednocześnie, że wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA DYREKTORA CIUWO

-//-

Mariola Iciak